

Krajowa deklaracja Zgodności 2/2014

1. Producent wyrobu: Drumetall GmbH, Murmühlweg 8, A-8112 Gratwein, Austria
2. Nazwa wyrobu: stalowe drzwi przeciwpożarowe typów: EI30-1, EI60-1
3. Klasyfikacja wyrobu: PKWiU: 28.12.10-30,
4. Przeznaczenie i zakres stosowania: pionowe wewnętrzne i zewnętrzna oddzielania budynków,
5. Specyfikacja techniczna: Aprobata Techniczna ITB Warszawa, AT-15-9276/2014
6. Deklarowane cechy technicznego wyrobu budowlanego:
 - a) Klasa odporności ogniowej zgodnie z PN-EN 13501-2:2008:
 - 1) EI₂30 dla drzwi typu EI30-1,
 - 2) EI₂60 dla drzwi typów EI60-1,
 - b) Klasa samozamykalności zgodnie z PN-EN 14600:2005: Klasa C5,
 - c) Klasa dymoszczelności zgodnie z PN-EN 13501-2:2008: Klasa Sm* - drzwi z progiem wraz z czterostronną uszczelką w ościeżnicy,
 - d) Klasa odporność na korozję wg PN-EN ISO 12944-2 – C2 w okresie 2 lat od daty produkcji

* pod warunkiem zamontowania samozamykacza hydraulicznego w sposób zgodny z instrukcją montażu firmy Drumetall GmbH.
7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego: Instytut Techniki Budowlanej AC 020, Certyfikat zgodności nr ITB-2311/W.

Deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że wyrób jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt.5

Lesznowola, 07.03.2014



DRUMETALL 
DRUMETALL GMBH
8112 Gratwein, Murmühlweg 8
Tel. +43 664 1936112 mail: office@drumetall.at/5